

平果市破造镇龙马水库电站等7座水电站需完善资证及手续



项目	电气部分	土建部分	立项、批复资料 (发改、能源)	流域规划批复 (水利)	水资源论证 (水利)	取水许可 (水利)	环评审批 (生态环境)	用地审批 (国土)	林地审批 (林业)	消防安全 (消防)	防汛安全 (水利)	并网发电 (供电)	备注
布见水电站	电气设备老旧、电缆及铜排保留完好、高低压线路老化失效，手续不完善	厂房完好	不需办理	不需办理	原有简易论证资料，缺规范水资源论证报告书及备案批复	取水许可已过期/手续不全，未完成新一轮取水许可核验换证	原有简易环评备案，缺最新环评复核	合理缺项	未办理完整林地占用审批、林地合规性备案手续	无正规消防验收、消防备案、年度消防检测资料，消防手续缺失	已完成往年防汛备案，缺最新防汛认定、安全鉴定、年度防汛核查资料	原有并网协议过期，线路整改、设备需重新并网验收、备案、签订新版并网协议	本电站设备存在被盗窃、报废、老化问题，需承租方全面整改、补齐全部合规手续后方可合法运营并网
新圩水电站	电气设备老旧、电缆及铜排保留完好、高低压线路老化失效	厂房存在老化破损、渗漏、结构病害，无最新土建安全复核验收资料	需办理	不需办理	原有简易论证资料，缺规范水资源论证报告书及备案批复	取水许可已过期/手续不全，未完成新一轮取水许可核验换证	原有简易环评备案，缺最新环评复核	合理缺项	不需办理	无正规消防验收、消防备案、年度消防检测资料，消防手续缺失	已完成往年防汛备案，缺最新防汛认定、安全鉴定、年度防汛核查资料	原有并网协议过期，线路整改、设备需重新并网验收、备案、签订新版并网协议	本电站设备存在被盗窃、报废、老化问题，需承租方全面整改、补齐全部合规手续后方可合法运营并网
九平水电站	电气设备老旧、电缆及铜排缺失、高低压线路老化失效	厂房存在老化破损、渗漏、结构病害，无最新土建安全复核验收资料	不需办理	不需办理	原有简易论证资料，缺规范水资源论证报告书及备案批复	取水许可已过期/手续不全，未完成新一轮取水许可核验换证	原有简易环评备案，缺最新环评复核	合理缺项	不需补办	无正规消防验收、消防备案、年度消防检测资料，消防手续缺失	已完成往年防汛备案，缺最新防汛认定、安全鉴定、年度防汛核查资料	原有并网协议过期，线路整改、设备需重新并网验收、备案、签订新版并网协议	本电站设备存在被盗窃、报废、老化问题，需承租方全面整改、补齐全部合规手续后方可合法运营并网
达洪江一级站	电气设备老旧、电缆及铜排缺失、高低压线路老化失效	厂房主体结构完好、门窗破损	不需办理	不需办理	原有简易论证资料，缺规范水资源论证报告书及备案批复	取水许可已过期/手续不全，未完成新一轮取水许可核验换证	原有简易环评备案，缺最新环评复核	合理缺项	不需补办	无正规消防验收、消防备案、年度消防检测资料，消防手续缺失	已完成往年防汛备案，缺最新防汛认定、安全鉴定、年度防汛核查资料	原有并网协议过期，线路整改、设备需重新并网验收、备案、签订新版并网协议	本电站设备存在被盗窃、报废、老化问题，需承租方全面整改、补齐全部合规手续后方可合法运营并网
达洪江二级站	电气设备老旧、电缆及铜排缺失、高低压线路老化失效	厂房主体结构完好、门窗破损	不需办理	不需办理	原有简易论证资料，缺规范水资源论证报告书及备案批复	取水许可已过期/手续不全，未完成新一轮取水许可核验换证	原有简易环评备案，缺最新环评复核	合理缺项	需补办	无正规消防验收、消防备案、年度消防检测资料，消防手续缺失	已完成往年防汛备案，缺最新防汛认定、安全鉴定、年度防汛核查资料	原有并网协议过期，线路整改、设备需重新并网验收、备案、签订新版并网协议	本电站设备存在被盗窃、报废、老化问题，需承租方全面整改、补齐全部合规手续后方可合法运营并网
那审电站	电气设备老旧、电缆及铜排缺失、高低压线路老化失效	厂房存在老化破损、渗漏、结构病害，无最新土建安全复核验收资料	不需办理	不需办理	原有简易论证资料，缺规范水资源论证报告书及备案批复	取水许可已过期/手续不全，未完成新一轮取水许可核验换证	原有简易环评备案，缺最新环评复核	合理缺项	需补办	无正规消防验收、消防备案、年度消防检测资料，消防手续缺失	已完成往年防汛备案，缺最新防汛认定、安全鉴定、年度防汛核查资料	原有并网协议过期，线路整改、设备需重新并网验收、备案、签订新版并网协议	本电站设备存在被盗窃、报废、老化问题，需承租方全面整改、补齐全部合规手续后方可合法运营并网
龙马电站	电气设备、电缆及铜排缺失	厂房主体结构完好、门窗破损	项目停建	需办理	需办理	取水许可已过期/手续不全，未完成新一轮取水许可核验换证	需办理	合理缺项	需补办	无正规消防验收、消防备案、年度消防检测资料，消防手续缺失	已完成往年防汛备案，缺最新防汛认定、安全鉴定、年度防汛核查资料	原有并网协议过期，线路整改、设备需重新并网验收、备案、签订新版并网协议	本电站设备存在被盗窃、报废、老化问题，需承租方全面整改、补齐全部合规手续后方可合法运营并网

一、根据《自治区水利厅、自治区自然资源厅、自治区生态环境厅、自治区农业农村厅、自治区林业局关于做好广西小水电缺项审批（审核）手续整改工作的通知》对我市布见水电站等7座小水电审批手续排查情况表填写

二、根据南方电网关于小水电并网相关要求填写